



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Námestovo
	OU-NO-OSZP-2022/008736-003	Ing. Kamila Hadárová/4707	09. 05. 2022

Vec

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a), c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti stavebníkov – Vladimír Teluch, 029 62 Oravské Veselé 286 a manž. Gabriela Teluchová, 029 62 Oravské Veselé 286 zo dňa 14. 04. 2022 oznamuje:

I.

V súlade s ustanovením § 18 ods. 3 správneho poriadku a § 73 ods. 5 vodného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie vodoprávneho konania podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo strechy objektov, komunikácie a spevnených plôch, ktoré sú odvádzané systémom dažďovej kanalizácie do podzemných vôd na pozemku parcela č. C KN: 5745/90 v katastrálnom území Zákamenné.

Systém odvedenia dažďových vôd je navrhnutý cez areálovú dažďovú kanalizáciu, ktorá je zaústená do vsakovacích blokov cez filtračnú šachtu DN 1000. Dažďové vody zo spevnených plôch budú prečistené v odlučovači ropných látok typ KLARTEC KL 20/1 SII s výstupnou hodnotou v parametri NEL 0,1 mg/l.

Množstvo dažďových vôd z navrhovanej strechy budovy:

Plocha strechy: 855 m².

Množstvo dažďových vôd zo strechy bude: Q_{daž} = 22,13 l/s.

Množstvo dažďových vôd zo spevnených plôch cez ORL:

Plocha parkoviska a spevnených plôch: 600 m².

Množstvo dažďových vôd zo strechy bude: Q_{daž} = 13,50 l/s.

II.

V súlade s ustanovením § 73 vodného zákona, § 61 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), začatie stavebného konania o povolení vodnej stavby „Skladová hala s administratívou – novostavba, Zákamenné“: SO.04 – Dažďová kanalizácia v spoločnom konaní účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou.

Popis stavby:

SO 04 – Dažďová kanalizácia

Dažďové vody zo striech objektov a z komunikácie a parkovacích plôch prečistených v odlučovači ropných látok typ KLARTEC KL 20/1 budú odvádzané systémom dažďovej kanalizácie s vyústením do vsakovacích blokov cez filtračnú šachtu DN 1000. Navrhovanú dažďovú kanalizáciu tvorí vetva dažďovej stoky, na ktorej sú v rozsahu trasy osadené prevádzkové zariadenia – revízne šachty, filtračná šachta, prípojky od dažďových strešných zvodov a vpustu, odvodňovací žľab a odlučovač ropných látok, vyústenie do vsakovacích blokov.

Celková dĺžka dažďovej kanalizácie:

VETVA 1 zo spevnených plôch vyústená do ORL

z rúr PVC DN 200 = 5,00 m

VETVA 2 a VETVA 3 zo striech objektov

z rúr PVC DN 150 = 45,60 m

z rúr PVC DN 200 = 80,00 m.

V rámci výstavby dažďovej kanalizácie sa vybudujú:

- revízne šachty 400 mm /REHAU AWA DN 400/ - 3 ks,
- filtračná vstupná betónová šachta DN 1000 - 1 ks,
- prípojka dažďových vpustov /odbočka DN 150/200/ - 6 ks,
- líniový žľab pojazdový/typ BG, celková dĺžka 46,0 m,
- odlučovač ropných látok /KLARTEC KL 20/1/ - 1 ks,
- vsakovacie bloky, 198 ks DRENBLOK DB 60 /13,2 x 5,4 x 0,6 m/.

Hlavným projektantom stavby je Ing. Jozef Stacho, Drieňová 37, 821 02 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier, konštrukcie inžinierskych stavieb: 4834*SP*12.

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcela č. C KN: 5745/90, 5745/87, 5745/88, 5745/89, 5745/91, 5745/92 v katastrálnom území Zákamenné. K pozemkom má stavebník vlastnícke právo podľa listu vlastníctva č. 6468.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Zákamenné, stavebný úrad, Námestie J. Vojaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné, č. s.: SOcÚ/21/0820/ZA-2 zo dňa 18. 10. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2021. K vydaniu stavebného povolenia bolo vydané záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona na základe § 120 stavebného zákona pre špeciálny stavebný úrad všeobecným stavebným úradom – Obec Zákamenné, stavebný úrad, Námestie J. Vojaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné č.: SOcÚ/22/0391/ZA zo dňa 03. 05. 2022.

Vzhľadom na to, že orgánu štátnej vodnej správy sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a § 61 ods. 3 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Dňom doručenia je deň zvesenia verejnej vyhlášky.

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Dotknuté orgány štátnej správy a obec oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, majú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Námestovo, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo (č. d. 505).

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona doručuje oznámenie o začatí stavebného konania vzhľadom na líniový charakter stavby (§ 139 ods. 3 stavebného zákona) a veľký počet účastníkov konania verejnou vyhláškou v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 1 správneho poriadku.

Doručenie sa uskutočňuje vyvesením rozhodnutia na dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle obce Zákamenné, ako aj na úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: **12 MAJ 2022** Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby:



Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených údajov.

Na vedomie