

cesta II. triedy č. 528

betónová prapáž

# SPOLOČNÝ OBCENÝ ÚRAD SCHVAĽUJE SA podľa podmienok rozhodnutia

zo dňa: 31. 05. 2021

zn.: SOcÚI 21/0311/ZA-2  
Podpis: *[Signature]*



- Legenda stavbebných súborov:**
- PS 01 Montáž novej TS Z20/TS/zákamenné\_prien.park
  - SO 01 Montáž novej VNP
  - SO 02 Rozšírenie NNK

- Legenda značiek:**
- Navrh. úsekový odpojovač
  - Navrh. zemné vedenie VN
  - Navrh. uzemnenie VN
  - Navrh. zvodňa prapáža
  - Navrh. bloková trafostanica
  - Exist. vzdušné vedenie VN
  - Exist. VN jednoduchý betónový podp. bod JB
  - Exist. výstražná tabuľka
  - Exist. bezpečnostný dvojjáväz

- Navrh. zemné vedenie NN
- Navrh. istica rozvodná skriňa PRIS
- Navrh. uzemnenie NN

- Zeleň
- Telekom
- Cesta (asfaltová komunikácia)

- Potok
- Prechod pod potok

- Katastrálna mapa KNC
- Katastrálna mapa KNE

- Legenda farieb:**
- Existujúce časti VN siete
  - Navrhované časti VN siete
  - Navrhované časti NN siete
  - Navrhované postranné ochranné pásma 1m
  - Uzemňovacia sústava trafostanice



- Rezvodná sústava VN: Sieť s priamym (nízkoimpedančným) uzemnením, odporník
- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v sieti VN - 3 - 22 kV, 50 Hz (STN EN 61140):  
Ochrana v bežných podmienkach: Umiestnenie mimo dosahu ruky
- Ochrana pri poruche:  
Základná izolácia  
Zábrany, kryty alebo prekážky  
Ochranné pospájanie  
Samočinné odpojenie napájania  
Odstupňovanie potenciálu
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v sieti NN - 3 - 230/400V, 50Hz, TN-C (STN 33 2000-4-41):  
Ochrana v bežných podmienkach: Ochrana izolovaním živých častí  
Ochrana zábraniami alebo krytmi  
Ochrana umiestnením mimo dosahu
- Ochrana pri poruche: Ochrana samočinným odpojením napájania

Celý projekt je chránený autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ním vyžaduje súhlas autora projektu.

ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 10B5, 029 01 Námestovo			
Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:	
Ing. M. Buckučík	Ing. P. Mikušiak	Ing. P. Mikušiak	profesionálna a spoľahlivá Tel. +421 908 962 613
investor:	Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina	Stupeň: DSP	Formát: A3
Stavba:	12904 - Zákamenné - Priemyselný park Zahusťovanie TS	Dátum: 01/21	Mierka: 1:500
Miesto stavby:	KÚ Zákamenné	Číslo listu: 01	Číslo výkresu: 01
Obsah:	Situčný výkres stavby		